



LEGENDA SIMBOLI

	SCHEDA INTERFACCIA INDIRIZZATA MODULO 2 INGRESSI / 2 USCITE
	SCHEDA INTERFACCIA INDIRIZZATA MODULO 4 INGRESSI / 4 USCITE
	RIPETITORE LUMINOSO DI ALLARME A LED PER SENSORI
	ISOLATORE DI LINEA
	SENSORE TERMOMOLECULOMETRICO T.0.09/2
	SENSORE OTTICO F.1.13/1
	SENSORE MULTISTADIO OTTICO/TERMOMOLECULOMETRICO T1
	BASE PER SENSORE COMPLETA DI ISOLATORE
	TARGA OTTICO / ACUSTICA
	MAGNETE CHIUSURA PORTE REI
	PULSANTE DI ALLARME MANUALE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO
	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE
	PANNELLO OTTICO RIPETITORE
	COMANDO APERTURA EVACUATORE DI FUMO

LEGENDA LINEE

	RETE BUS - CAVO 2x1 mm ² schermato
	COMANDO TARGHE OTTICO/ACUSTICHE Cavo 2x1 mm ² resistente al fuoco F100/QM1
	ALIMENTAZIONE 24Vcc FISSA Cavo 2x1 mm ²
	ALIMENTAZIONE 24Vcc APPARECCHI AUSILIARI Cavo 2x1 mm ²

LEGENDA IDENTIFICATORI

WC F10.01/1/C

POSIZIONE: C = SOPRA CONTROSOFFITTO
 IDENTIFICATIVO NUMERO APPARECCHIATURA
 IDENTIFICATIVO NUMERO VANDI/LOCALE
 IDENTIFICATIVO NUMERO PIANO
 IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA APPARECCHIATURA:

- A - Isolatore di linea
- AL - Alimentatore supplementare
- C - Centrale di gestione impianto
- EV - Estrovolvo interruzione passato
- F - Sensore ottico
- FT - Sensore multistadio ottico/molecoulometrico
- M - Magnete per blocco porte in apertura
- MBU - Modulo interfaccia digitale biprotocollista
- DA - Targa ottico/acustica
- P - Pulsante manuale di allarme
- RA - Ripetitore di allarme con display LCD
- S - Sensore termomolecoulometrico
- CAVO

© Branconi S.p.A. 1999. In questo documento, l'uso delle informazioni contenute in esso è vietata senza permesso scritto dalla Branconi S.p.A. (Art. 17, D.Lgs. 30/03/2001).

PROGETTO: IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SVILUPPO IMPIANTO

Data	Motivo variante	Firma

Note:

Titolo e firma:

Per. Ind. Luciano Luigi BRANCHI
 Viale Espinasse 10 - 20038 Togliatti (BO)
 P.IVA 02070710401 - C.F. 02040100401

disegno n. Allegato D.06
 scala: ---
 disegnato per Ind. Luciano Branchi
 coordinato
 data: 13/05/2009
 specifica n.
 offerta n.